

অসম বিধান সভা
তৰাচিহ্নিত প্ৰশ্ন নং: ২২১
উত্তৰ দিয়া তাৰিখ: ২৭/০৭/২০২৬

বিষয়: কাটিগড়া বিধান সভা সমষ্টিতে একাৰ্টি ১৩২/৩৩ কেভি গ্ৰিড সাব-ষ্টেশ্যন স্থাপনেৰ সম্পৰ্কিত।

শ্ৰী কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ, মাননীয় বিধায়ক।

মাননীয় শক্তি বিভাগেৰ মন্ত্ৰী মহোদয় অনুগ্ৰহ কৰিয়া জানাইবেন কি :

(ক) কাটিগড়া বিধানসভা সমষ্টিতে একাৰ্টি ১৩২/৩৩ কেভি গ্ৰিড সাব-ষ্টেশ্যন স্থাপনেৰ জন্য় সৰকাৰেৰ কোনো প্ৰস্তাব আছে কি ? যদি থাকে, তবে উক্ত গ্ৰিড সাব-ষ্টেশ্যন কোথায় স্থাপন কৰা হবে এবং কবে নাগাদ তা কাৰ্যকৰ কৰা হবে, তাহাৰ বিস্তাৰিত তথ্য সদনে প্ৰকাশ কৰাৰ জন্য় অনুরোধ কৰছি।

(খ) কাটিগড়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুতৰ ঘাটতি, লো-ভোল্টেজ এবং চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সৰবৰাহ না হওয়াৰ বিষয়ে সৰকাৰ অবগত কি ? যদি অবগত হয়ে থাকেন, তবে এই সমস্যা সমাধানেৰ জন্য় সৰকাৰ কি কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰেছে, তাহাৰ বিস্তাৰিত তথ্য সদনে প্ৰকাশ কৰাৰ জন্য় অনুরোধ কৰছি।

(গ) APDCL এৰ কালাইনস্থ সহকাৰী কাৰ্যনিৰ্বাহী অভিযন্তা (AEE)/ উপ-বিভাগীয় অভিযন্তা (SDE)এৰ কাৰ্যালয় ভবন নিৰ্মাণেৰ জন্য় জমি বৰাদ কৰা হয়েছে, এই বিষয়ে সৰকাৰ অবগত কি ? যদি অবগত হয়ে থাকেন, তবে উক্ত কাৰ্যালয় ভবন নিৰ্মাণেৰ বৰ্তমান অবস্থা কি এবং কবে নাগাদ নিৰ্মাণ কাজ শুৰু হবে ? তাহাৰ বিস্তাৰিত তথ্য সদনে প্ৰকাশ কৰাৰ জন্য় অনুরোধ কৰছি।

(ঘ) কাটিগড়া বিধানসভা সমষ্টিতে পিক আওয়াৰে মোট কত মেগাওয়াট/ইউনিট বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজন হয় এবং বৰ্তমানে কত পৰিমাণ বিদ্যুৎ সৰবৰাহ কৰা হছে ? চাহিদা ও সৰবৰাহেৰ মধ্যে ঘাটতিৰ পৰিমাণ কত ? তাহাৰ বিস্তাৰিত তথ্য সদনে প্ৰকাশ কৰাৰ জন্য় অনুরোধ কৰছি।

(ঙ) কাটিগড়া বিধানসভা সমষ্টিতে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতৰণ ব্যবস্থাৰ উন্নয়নেৰ জন্য় চলতি অৰ্থবছৰে কোনো নতুন প্ৰকল্প গ্ৰহণেৰ পৰিকল্পনা সৰকাৰেৰ আছে কি ? যদি থাকে, তবে তাৰ বিস্তাৰিত বিবৰণ প্ৰদান কৰাৰ অনুরোধ কৰছি।

উত্তৰ:

মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, অসম চৰকাৰ (শক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰী) ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ে উত্তৰ দিবঃ:

(ক) সম্পদ পৰ্যাপ্ততা পৰিকল্পনা (Resource Adequacy Plan), ২০৩৪-৩৫ অনুসৰি, অসম বিদ্যুৎ সংবহন নিগম লিমিটেড (AEGCL) - এ কালাইন (Kalain AIS)-ত ১৩২/ ৩৩ কে.ভি. ২x ৮০ এম.ভি.এ. ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন উপ-কেন্দ্ৰ (Substation) স্থাপনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। ইয়াৰ সম্ভাৰ্য কাৰ্য্যকৰী সময়সীমা ২০৩৩-২০৩৪।

(খ) হয় অবগত। কাটিগড়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অধীনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিদ্যুতৰ ঘাটি, লো-ভোল্টেজ তথা চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সৰবৰাহ নোহোৱা ইত্যাদি সমস্যা সমূহৰ সমাধানৰ লক্ষ্যেৰে তলত উল্লেখ কৰা আঁচনি সমূহ ৰূপায়িত হৈ আছে-

I. 'Asian Infrastructure Investment Bank' (AIIB) আঁচনিৰ অধীনত কাটিগড়া বিধানসভা সমষ্টিৰ কালাইন বৈদ্যুতিক উপ-সংমণ্ডলৰ (Kalain ESD) অন্তৰ্গত ৰাজপুৰত এটা নতুন ৩৩/১১ kV (২X৫) MVA বিতৰণ উপ-কেন্দ্ৰ (Distribution Sub-Station) স্থাপন কৰা হৈছে।

II. কাটিগড়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত নিম্ন ভোল্টেজৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ লগতে বিদ্যুৎ সেৱাৰ মান উন্নত কৰাৰ বাবে তলত উল্লেখ কৰা কামসমূহ ৰূপায়ন হৈ আছে।

'Asian Infrastructure Investment Bank' (AIIB) আঁচনিৰ অধীনত সম্পূৰ্ণ হোৱা কাম সমূহ:

1. 11 kV line- ৬.৫১৪ চি কে এম (6.514 ckm)
2. LT AB cable- ৭.৭৮৭ চি কে এম (7.787ckm)
3. ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ (DTR) -২৪ টা
 - (i) 63 KVA- ১৪ টা
 - (ii) 100 KVA- ৮ টা
 - (iii) 25 KVA- ২ টা

'Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS)' আঁচনিৰ অধীনত চলি থকা কাম সমূহ:

11 kV line- ২৯ চি কে এম (29 ckm) [১১.৩৯ চি কে এম (11.39 ckm) সম্পূৰ্ণ হৈছে]

ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ (DTR) সংস্থাপন

- (i) 25 KVA- ৬ টা (ইয়াৰে ৫ টা ইতিমধ্যে চাৰ্জ কৰা হৈছে)
- (ii) 63 KVA- ২৭ টা (ইয়াৰে ১৪ টা ইতিমধ্যে চাৰ্জ কৰা হৈছে)
- (iii) 100 kVA- ১৪ টা (ইয়াৰে ১২ টা ইতিমধ্যে চাৰ্জ কৰা হৈছে)
- (iv) 250 kVA- ১ টা (ইতিমধ্যে চাৰ্জ কৰা হৈছে)

গ) কালাইন বৈদ্যুতিক উপ-সংমণ্ডল (Kalain ESD)-ৰ নতুন কাৰ্যালয় ভৱন নিৰ্মাণৰ বাবে কাছাৰ জিলাৰ কাটিগড়া ৰাজহ চক্ৰৰ সহকাৰী ছেটেলমেণ্ট বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰদান কৰা ভূমি আবণ্টন প্ৰমাণ পত্ৰ (LAND ALLOTMENT CERTIFICATE No. KCLC.21/2025-26/207, Dated 08/06/2026) অনুসৰি মাটি আবণ্টন দিয়া হৈছে। ইতিমধ্যে বৈদ্যুতিক উপ-সংমণ্ডলৰ নতুন কাৰ্যালয় ভৱন নিৰ্মাণৰ বাবে ১.১১ কোটি টকাৰ প্ৰাককলন (estimates) অনুমোদনৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়াধীন হৈ আছে।

ঘ) কাটিগড়া বিধান সভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কালাইন বৈদ্যুতিক উপ-সংমণ্ডল (Kalain ESD) অধীনস্থ ৪ টা বিতৰণ উপ-কেন্দ্ৰ (DSS) ক্ৰমে— কাটিগড়া বিতৰণ উপ-কেন্দ্ৰ (DSS), কালাইন বিতৰণ উপ-কেন্দ্ৰ (DSS), ৰাজপুৰ বিতৰণ উপ-কেন্দ্ৰ (DSS), নিলচেৰা বিতৰণ উপ-কেন্দ্ৰ (DSS) আৰু বদৰপুৰ বৈদ্যুতিক উপ-সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ ২ টা বিতৰণ উপ-কেন্দ্ৰ (DSS) ক্ৰমে-পাঁচগ্ৰাম বিতৰণ উপ-কেন্দ্ৰ (DSS) আৰু বদৰপুৰ বিতৰণ উপ-কেন্দ্ৰ (DSS) ৰ মুঠ সৰ্বোচ্চ চাহিদা (Peak Demand) প্ৰায় ২৫.৮ মেগাৱাট (MW) আৰু এই চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ যোগান ধৰি থকা হৈছে।

ভৱিষ্যতৰ ল'ড বৃদ্ধিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৩৩ কেভি লাইনৰ সীমাবদ্ধতা দূৰীকৰণৰ অৰ্থে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ সমূহ গ্ৰহণ কৰা হৈছে:

(i) পাঁচগ্ৰামত ৩৩ কেভি কালাইন ফিডাৰ আৰু ৩৩ কেভি আই. বি. বি. এল. (IBBL) ফিডাৰৰ পৰিবাহীসমূহ ACSR Wolf conductor-লৈ সলনি কৰাৰ কাম (Re-conducting) চলি আছে।

(ii) ৩৩ কেভি নিলচেৰা ফিডাৰৰ নৱীকৰণৰ প্ৰস্তাৱ বিবেচনাধীন হৈ আছে।

তদুপৰি ৰাজপুৰত এটা নতুন ৩৩/১১ kV (2X5) MVA বিতৰণ উপ-কেন্দ্ৰ কাৰ্যক্ষম হোৱাৰ পাছত কালাইন বিতৰণ উপ-কেন্দ্ৰ (Kalain DSS)ৰ ১১ kV ফিডাৰ আৰু Power Transformer ৰ সীমাবদ্ধতা দূৰ হৈছে।

ঙ) ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষত কাটিগড়া বিধান সভা সমষ্টিত বিদ্যুৎ সেৱা উন্নয়নৰ বাবে কোনো নতুন প্ৰকল্প অনুমোদন কৰা হোৱা নাই। অৱশ্যে, কাটিগড়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন স্থানত 'Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS)'-ৰ অধীনত চলি থকা High Tension কামসমূহ সমাপ্তিৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ত আছে। ইয়াৰ ভিতৰত বিভিন্ন ক্ষমতাৰ ৪৮ টা বিতৰণ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ (DTR) সংস্থাপন সম্পন্ন হৈছে; আৰু নিম্ন ভল্টেজৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে High Voltage Distribution System (HVDS) আঁচনিৰ অধীনত বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন অতিৰিক্ত ২৪ টা নতুন ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ (DTR) সংস্থাপিত হৈছে।

বিঃদ্রঃ- উক্ত প্ৰশ্নোত্তৰ সমূহ www.NeVA.gov.in পোৰ্টেলত উপলব্ধ কৰা হৈছে।